

PLANIMETRIA SCALA 1:100 – AREA POSIZIONAMENTO GRUPPO ESTERNO

* LA RISERVA IDRICA DEVE GARANTIRE ALMENO 72 MC PER UN AUTONOMIA DI 60 MINUTI – PREVEDERE RINCALZO

SEZIONE SCHEMATICA LOCALE ESTERNO ESISTENTE + NUOVA VASCA DI ACCUMULO
CERTIFICATI SECONDO LA UNI 12845 – UNI 11292

LA VERIFICA DEL POSIZIONAMENTO DELLA VASCA SARA' PREVISTO IN FASE OPERATIVA – PREVEDERE PLATEA IN CONCRETO ARMATO + GUARDRAIL DI PROTEZIONE VEDI PARTICOLARE

APPLICAD a.r.l.
progettazione impianti di climatizzazione, antincendio e sicurezza
via reggio n° 6/a
43126 parma
italy
tel. 0521774703 - 0521771678
fax. 0521270462
e-mail: info@applicad.it
web: www.applicad.it

COMMITTENTE
S.M.T.P. – SOCIETA' PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO

OGGETTO
DEPOSITO AUTOFILOVIARIO 1° MAGGIO
PALAZZINA SERVIZI AZIENDALI, OFFICINA, CARROZZERIA
VIA TARO 12 – PARMA

TIMBRO

ELABORATO
ADEGUAMENTO IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO
PLANIMETRIA GENERALE

PROGETTO
☐ PRELIMINARE ☐ DEFINITIVO ☒ ESECUTIVO

scala elaborato:	1:500	N° lavoro:	35.03.06.2
scala plot.	1:1	sostituisce il:	
disegnato da:	T.L.	controllato da:	T.L.
impianto	02		

N° TAVOLA: ANT.1

numero	aggiornamento	data
01		25/02/2014

Il presente disegno e' di proprieta' privata riservata a termine di legge
Vietata la riproduzione o divulgazione a terzi senza autorizzazione dello studio

LEGENDA IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO

- NUOVA TUBAZIONE RETE ANTINCENDIO INTERRATA IN PEAD UNI EN 12201 SDR 11 (PN 16)
- TUBAZIONE RETE ANTINCENDIO A VISTA IN ACCIAIO ZINCATO SECONDO UNI 10255/07 SERIE MEDIA, COMPLETA DI ISOLAMENTO TERMICO ANTIGELO, IN COPPELLE DI POLISTIRENE ESPANSO, SPESSORE 63 MM E RIVESTIMENTO PROTETTIVO ESTERNO IN LAMIERINO D'ALLUMINIO SOLO PER LE TUBAZIONE ESTERNE
- GRUPPO ATTACCO MULTIPLO PER AUTOPOMPA VVF UNI 70 DIAM. 4" DI TIPO OMOLOGATO
- IDRANTE SOTTOSUOLO UNI 70 CON DOTAZIONE IN VICINANZA DI COLLO D'OCA, MANICHETTA DA 30 METRI CON EROGATORE OPPURTUNAMENTE SEGNALATO IN POZZETTO CON VERNICIE ROSSA
- NUOVO IDRANTE ANTINCENDIO A MURO PER ESTERNO UNI 45 (UNI 671/2) COMPRENSIVO DI MANICHETTA FLESSIBILE DA 20 METRI, BOCCHELLO DIAM. 12 MM, COMPLETO DI CASSETTA
- NUOVO IDRANTE SOPRASUOLO ESISTENTE UNI 70 COMPRENSIVO DI MANICHETTA DA 30 MT E LANCIA ANTINCENDIO
- SARACINESCA DI INTERCETTAZIONE IN POZZETTO INTERRATO

N.B.: L'IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO DOVRA' ESSERE ESEGUITO NEL RISPETTO DELLA NORMA UNI 10779

N.B.: I VALORI DI PORTATA DOVRANNO RISPETTARE QUANTO PREVISTO DALLA UNI 10779 RELATIVAMENTE AL LIVELLO II – PROTEZIONE ESTERNA

TUTTI GLI ATTACCHI AGLI IDRANTI UNI 45 DOVRANNO ESSERE ALMENO DI 1"1/2

PREVEDERE N.1 MANOMETRO SULL'IDRANTE PIU' SFAVORITO IDRAULICAMENTE INDICATO IN PLANIMETRIA CON UN CERCHIO ROSSO

L'IMPIANTO E' DIMENSIONATO PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO CONTEMPORANEO DI N.4 IDRANTI UNI 70, UBICATI IN POSIZIONE IDRAULICAMENTE PIU' SFAVORITA, CON CARATTERISTICHE PORTATA PER CIASCUN IDRANTE 300 L/MIN;

AREA DI LIVELLO II, PROTEZIONE ESTERNA, SECONDO UNI 10779