

**GARA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE E RESIDUI DI DEPURAZIONE PER IL PERIODO 1/01/2019 – 31/12/2020
– CIG 7681455930**

RISPOSTA QUESITI N. 1, 2, 3, 4, 5

RICHIESTA DI CHIARIMENTI PERVENUTA DA UN CONCORRENTE:

CHIARIMENTO

- 1) Il capitolato, in merito alle modalità di esecuzione del servizio (Art. 4), richiama l'autorizzazione allo scarico dei tre siti oggetto dell'appalto ed il manuale d'uso degli impianti. Si chiede quindi copia di tale documentazione.
- 2) Si chiede copia degli elaborati grafici/descrittivi degli impianti e delle reti fognarie oggetto del servizio al fine di valutare correttamente le operazioni di lavaggio, svuotamento e pulizia.
- 3) Si chiede un elenco, comprensivo delle principali caratteristiche tecniche, delle apparecchiature e dei quadri di comando e controllo facenti parte degli impianti ed oggetto di controllo così come prescritto all'Art. 4 del Capitolato.
- 4) Si chiede la tipologia ed il quantitativo delle seguenti componenti oggetto di sostituzione negli impianti ai punti a1) e b1) all'Art. 4 del Capitolato:
 - Carboni attivi di filtrazione acque impianti di lavaggio;
 - Filtri a coalescenza.
- 5) Al fine di valutare l'entità dell'intervento relativo alla sostituzione dei carboni attivi e dell'intervento relativo al controlavaggio dei filtri sabbia e carbone negli impianti ai punti a1) e b1) all'Art. 4 del Capitolato si chiedono le seguenti caratteristiche:
 - numero, diametro e altezza fasciame dei filtri;
 - Modalità di esecuzione controlavaggio (durata, modalità).

Risposta:

La documentazione richiesta con i quesiti n. 1, 2, 3, 4, 5 sarà inviata via mail a tutte le Società ad esito del sopralluogo effettuato.

RISPOSTA QUESITI N. 6

RICHIESTA DI CHIARIMENTI PERVENUTA DA UN CONCORRENTE:

CHIARIMENTO

- 6) Si chiede la quantità annua di cloruro ferrico utilizzato per gli impianti indicati ai punti a1) e b1) dell'Art. 4 del Capitolato e la tipologia e il quantitativo di ogni altro prodotto chimico eventualmente necessario per il corretto funzionamento degli impianti.
Si chiede inoltre di fornire, per ogni prodotto chimico utilizzato, il volume del relativo serbatoio di stoccaggio.

Risposta:

Cloruro ferrico circa 30 kg/annui e nessun altro prodotto chimico utilizzato.

RISPOSTA QUESITI N. 7

RICHIESTA DI CHIARIMENTI PERVENUTA DA UN CONCORRENTE:

CHIARIMENTO

7) Si chiede conferma che le operazioni di manutenzione a carico della ditta aggiudicataria, si limitino al solo controllo di funzionamento delle apparecchiature e dei quadri degli impianti così come descritto all'Art. 4 del Capitolato e che conseguentemente gli interventi relativi alle operazioni di cambio olio, ingrassatura, sostituzioni minuterie elettriche e meccaniche, ecc. ricadano all'interno della manutenzione straordinaria esclusa dall'appalto.

Si chiede inoltre nello specifico cosa si intenda con la voce "controlli". Per esempio per il "controllo pompe impianti" si chiede conferma che si intenda la sola verifica di funzionamento elettrico delle pompe.

Risposta:

Le operazioni di cambio olio, ingrassatura, sostituzioni di minuterie elettriche e meccaniche sono da intendersi incluse nella manutenzione ordinaria ed alla voce "controlli" s'intende la verifica di funzionamento dell'apparato in oggetto (sia elettrico e sia meccanico).

RISPOSTA QUESITI N. 8

RICHIESTA DI CHIARIMENTI PERVENUTA DA UN CONCORRENTE:

CHIARIMENTO

8) Si chiede cosa sia compreso nella voce "materiali di consumo" indicata a carico della ditta aggiudicataria al punto a) dell' Art. 9 del Capitolato.

Risposta:

Con "materiali di consumo" s'intende includere tutti i materiali e/o prodotti utilizzati per la manutenzione ordinaria (piccole quantità di lubrificanti, detersivi, viterie, ecc...);

RISPOSTA QUESITI N. 9

RICHIESTA DI CHIARIMENTI PERVENUTA DA UN CONCORRENTE:

CHIARIMENTO

9) Cosa si intende con la voce "controllo e pulizia dei filtri pompa soffiante" indicata con frequenza settimanale per gli impianti ai punti a1) e b1) dell' Art. 4 del Capitolato.

Risposta:

Si veda la documentazione inviata via mail a tutte le Società ad esito del sopralluogo effettuato.

RISPOSTA QUESITI N. 10

RICHIESTA DI CHIARIMENTI PERVENUTA DA UN CONCORRENTE:

CHIARIMENTO

10) Si chiede conferma che ciascuna voce di smaltimento codice CER riportata nello schema di offerta (Allegato 4) comprenda il costo complessivo relativo al rispettivo intervento descritto all'Art. 4 del Capitolato cioè comprenda lavaggio, svuotamento, pulizia, trasporto, smaltimento al punto di raccolta autorizzato e analisi di omologa. Se così non fosse si chiede dove sono da valutare economicamente i costi per il lavaggio, lo svuotamento e la pulizia.

Risposta:

La voce smaltimento codice CER include il solo smaltimento al punto di raccolta per Kg di refluo. Il lavaggio, svuotamento, pulizia, trasporto e campionamento per l'analisi dello stesso sono da ritenersi inclusi nella voce "canone".

RISPOSTA QUESITI N. 11

RICHIESTA DI CHIARIMENTI PERVENUTA DA UN CONCORRENTE:

CHIARIMENTO

11) Si chiede per la corretta quantificazione dei costi di smaltimento dei rifiuti, l'analisi relativa a ciascun codice CER indicato nello schema di offerta.

Risposta:

Si veda la documentazione inviata via mail a tutte le Società ad esito del sopralluogo effettuato.

RISPOSTA QUESITI N. 12

RICHIESTA DI CHIARIMENTI PERVENUTA DA UN CONCORRENTE:

CHIARIMENTO

12) Al fine di poter effettuare una corretta valutazione dei costi e avere le medesime informazioni di un ipotetico attuale gestore, si chiede di indicare gli attuali trasportatori e punti di raccolta per lo smaltimento.

Risposta:

L'informazione richiesta non è fornibile in quanto facente parte del know-how commerciale dell'attuale affidatario.

RISPOSTA QUESITI N. 13

RICHIESTA DI CHIARIMENTI PERVENUTA DA UN CONCORRENTE:

CHIARIMENTO

13) In merito ai rifiuti classificati con il codice CER 200304 si chiede conferma che i rifiuti derivanti dalla pulizia delle caditoie e dei piazzali descritti nella medesima voce dell'art. 4 del Capitolato siano classificati con il medesimo codice (CER 200304) e non con il codice CER 200306.

Risposta:

In merito ai rifiuti classificati con il codice CER 200304 si conferma che tutti i rifiuti derivanti dalla pulizia delle caditoie e dei piazzali sono classificati con il codice CER 200304 e non con il CER 200306.

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
IL DIRETTORE TECNICO E D'ESERCIZIO**

(f.to ing. Luciano Spaggiari)

Parma, 6/12/2018